

Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas

Código do Ponto : 00SP05225JAGR02010

Classe : 02

Ano : 2005

UGRHI: PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAI

Local : Rio Jaguari - UGRHI 05 - Na captação da SABESP de Bragança Paulista, no bairro Curitibanos.

Descrição do Parâmetro	Unidade	Padrão CONAMA	31/01/2005	08/03/2005	16/05/2005	04/07/2005	28/09/2005	30/11/2005
			12h00	12h00	12h00	12h00	12h00	12h00

Parâmetro : Campo

pH	U.pH	entre 6 e 9	6,6	6,5	6,5	6,6	7	6,9
Temp. Água	°C		21,5	23,5	18	18	17	22

Parâmetro : Físico-Químicos

Cloreto Total	mg/L	máximo 250	6	3	2	2	1	2
Condutividade	µS/cm		54	53	51	98	41	53
DBO (5, 20)	mg/L	máximo 5	2	2	2	5	2	* 6
DQO	mg/L		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
OD	mg/L	mínimo 5	* 2,5	* 1,7	* 3,3	* 3	6	* 2
Turbidez	UNT	máximo 100	41	11	3	9	6	10

Parâmetro : Microbiológicos

Coli Termo	UFC/100mL	máximo 1000	790	790	170	* 1300	140	330
------------	-----------	-------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----

(*) Não atendimento aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais

Nitrogênio Amoniacal - Varia em função do valor do pH da amostra

Fósforo Total - Varia em função do regime do corpo hídrico

UFC - Unidade Formadora de Colônia

Emitido pelo EEQI - Setor de Águas Interiores

CETESB

Banco Interáguas